



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

ОБЩИНА - СВИЩОВ

Регистрационен индекс и дата

24-00 - 324 | 23.05.2022

Изх. № РР-02-475 (2)

гр. Плевен, .....23.05.2022г.

ДО

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

5250, СВИЩОВ

УЛ. "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" 2

КОПИЕ ДО:

Г-Н СТЕФАН СТЕФАНОВ

ИЗП.ДИРЕКТОР НА „ББЕ“ ЕАД

5250, ГР. СВИЩОВ

УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ № 7

Относно: Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЧЕВ,

На основание чл.62а, ал.2, във връзка чл.75 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ по чл.62а, ал.1 от Закона за водите за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения от подземни води – „ШК – ЗСКИ - Свищов“.

Съгласно разпоредбата на чл.62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите, сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:


1. Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места;
2. Да уведомите писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Приложение: Съгласно текста.

Заличени данни на основание чл. 4  
и следващите от ОРЗД

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bDDR.org](mailto:dunavbd@bDDR.org), web: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org)







РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № PP-02-475 (2)

Гр. Плевен .....23 05.....2022 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за изменение на разрешително № 11530581/05.08.2021 г. за водовземане от подземни води.

Мотивите за исканото изменение са свързани с изменение на раздели: „Водовземно съоръжение: б) оборудване“ и „Параметри на разрешеното водовземане“ във връзка с коригиране на параметрите на помпеното оборудване.

1. Цел на заявеното използване на водите: - не се изменя

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: - не се променя

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

С вх. № PP-02-475/15.12.2021 г. в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило заявление за изменение в разрешително № 11530581/05.08.2021 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – шахтов кладенец „ШК – ЗСКИ – Свищов“.

След преглед на представеното заявление е установено, че не са представени част от необходимите документи за процедиране по Закона за водите, поради което с писмо изх. № PP-02-475 (1)/18.03.2022 г. е уведомен заявителя да ги представи. С писмо вх. № PP-02-475 (2)/01.04.2022 г. е представена липсващата документация.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ШК – ЗСКИ – Свищов“ (Шахов кладенец)

Поради промяна на параметрите на помпеното оборудване, се променя текста в раздел „Водовземно съоръжение“, т. б

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| б) оборудване | Експлоатацията на кладенеца се осъществява с хоризонтална помпа тип „Вида“ модел 25E80M с работен дебит 25.0 л/сек (работна и резервна), със смукател на дълбочина 6.80 м под терена. Добиваната вода се подава по тласкателен водопровод до напорен резервоар с общ обем 200 м <sup>3</sup> , откъдето по гравитачен водопровод се подава за производството. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4. Място на водовземане: не се променя

5. Обекти на водоснабдяване: не се променя



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bddr.org](mailto:dunavbd@bddr.org), web: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org)





6. Проектни параметри на използването: изменят се параметрите в т.б и т.е, както следва

|                                                                                       |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| б) Разрешен максимален дебит/време за черпене:                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>Q_{\text{пр. макс.}} = 25.0</math> л/сек</li><li>• Време за черпене 1.5 часа</li></ul> |
| е) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водоземното(ите) съоръжение(я): | S макс. доп. = 1.24 м при максимален дебит Q макс. = 25 л/сек и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 5.09 м    |

Останалите параметри не се променят

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

не се променят

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

**ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

Заличени данни на основание чл. 4  
и следващите от ОРЗД

