



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-153(3)

Гр. Плевен,29.05.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. **Цел на заявеното използване на водите:** *Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури*

2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра“ с код BG1G0000QPL026

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Подадено заявление вх. № РР-02-153/16.04.2020 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от шахтов кладенец „ШК 1 – Кемапул – Царевец“.

Направена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона. Писмо изх. № РР-02-153(1)/04.05.2020 г. за отстраняване на несъответствията по преписката, на което с писмо вх. № РР-02-153 (2)/12.05.2020 г. е представена необходимата информация.

БДДР е направила запитване в НАП ТД Велико Търново, офис Велико Търново за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 045532001887323/27.05.2020 г. агенцията е отговорила, че дружеството няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че „Кемапул“ ЕООД няма задължения.

Извършена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Съгласно ПУРБ, ПВТ „Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра“ с код BG1G0000QPL026 е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние по показателя нитрати.

Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показател NO₃; 3. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ШК 1 – Кемапул – Царевец“ (Шахтов кладенец)



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dnava@bd.dunav.org web: www.bd.dunav.org



Шаховият кладенец е изграден до дълбочина 10 m с външен диаметър $\varnothing$ 1000 mm. Спуснати са бетонови пръстени от 0.0 до 10 m с външен диаметър $\varnothing$ 700 mm и вътрешен диаметър $\varnothing$ 540 mm. Водоприемната част е представена от вливни отвори (барбакани) с диаметър $\varnothing$ 50 mm в интервала от 4.0 до 9.0 m. Отгоре кладенеца е затворен с метален капак. До кладенеца е изградена водомерна шахта с вътрешни размери 160x196 m и дълбочина 180 cm под терена и 30 cm над терена. Шахтата е затворена отгоре с бетонова плоча с дебелина 14 cm, в която е оставен отвор, затварящ се с метален капак. На водопроводните тръби, в шахтата, е монтиран водомерен възел.

Експлоатацията на кладенеца се извършва с потопяема с дебит 1.09 л/сек и напор 18.90 m, спусната в кладенеца на дълбочина 7.40 m.

4. Място на водовземане: ПИ с идентификатор 78121.104.2 по КККР на Царевец, общ. Свищов, обл. Велико Търново.

Географски координати: N 43°35'46.272 E 25°23'01.02 в система WGS 84

Геодезически координати: X 4727946.061 Y 9435250.156 в система 1970, K7

Надморска височина: Z = 68.73 m в Балтийска височинна система.

5. Обект на водоснабдяване: Оранжерия за зеленчуци в ПИ с идентификатор 78121.104.2 по КККР на Царевец, общ. Свищов, обл. Велико Търново

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит – 0.7 л/сек

Годишно водно количество – 22075 m³/год.

Минимално необходимо водно количество за дейността – 16830 m³/год.

Върхов дебит - 1.09 л/сек 15 часа дневно с прекъсване

Статично водно ниво: 5.15 m, кота СВН – 63.58 m;

Допустимо понижение: 1.80 m до дълбочина на водното ниво 6.95 m

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца
- Да се извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:
 1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води на кладенеца по:
 - а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;
 - б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.
- Да се монтират водомери за отчитане на черпените водни количества
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район“, гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.



Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция



Заличени данни на основание
чл.4 и следващите от ОРЗД