



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
сция „Дунавски район“

ОБЩИНА СВИЩОВ

Регистрационен индекс и дата

24.00.285 / 29.04.2025

Г-Н ГЕНЧО ГЕНЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
5950 ГР.СВИЩОВ, УЛ. „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“ № 2

КОПИЕ ДО
Г-Н ВЕЛИЗАР ДЖАМБАЗОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ОМВ АГРО“ ЕООД
УЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ №53, ВХ.А, ЕТ.3, АП.5
5250 ГР.СВИЩОВ

Относно: Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕНЧЕВ,

На основание чл.62а, ал.2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване на Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ по чл.62а, ал.1 от Закона за водите за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения.


Съгласно разпоредбата на чл.62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите, **сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:**

- 1. Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места;**
- 2. Да уведомите писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.**

Приложение: Съгласно текста.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-02-72 (4)

Гр. Плевен, 19.04.2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление вх. № PP-02-72/ 12.02.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите:

„Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“;

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернера – между реките Осъм и Янтра“ с код BG1G0000QPL026.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Подадено е заявление с вх. № PP-02-72/ 12.02.2025 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения за тръбен кладенец ТК – Джамбазов строй – Ореш.

След преглед на представената документация към заявление с вх. № PP-02-72/ 12.02.2025 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, е направена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона. С писмо изх. № PP-02-72-(1)/ 17.03.2025г. БДДР е изисквала от заявителя представяне на допълнителна информация по преписката, която заявителят е представил в БДДР с писма вх. № PP-02-72-(2)/ 24.04.2025г. и вх. № PP-02-72-(3)/ 28.04.2025г.

Направена е повторна преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и допълнително приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Съгласно Решение № ВТ-40-ПР/2022г. на РИОСВ – Велико Търново, инвестиционното предложение попада в обхвата на т.1, буква „в“, на Приложение № 2 към чл.93, ал.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно разпоредбите на чл.93, ал.1 от ЗООС е проведена процедура по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), като становището на компетентния орган по съвместната процедура е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционното предложение.



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджка“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Съгласно становище изх. № 111/05.02.2025г. на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Среден Дунав, до обработваемите земи няма възможност да се подава вода за напояване от съществуващи хидромелиоративни съоръжения (ХМС), собственост на „Напоителни системи“ ЕАД.

Извършена е проверка на 06.03.2025г. в БДДР за наличие на задължение по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при която е установено, че заявителят **няма задължения**.

БДДР е направила запитване в НАП ТД Велико Търново, офис Велико Търново за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с писмо изх. № 045532502267934/25.04.2025г., агенцията е отговорила, че заявителят **няма задължения**.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024г. на Министерски съвет.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК – Джамбазов строй – Ореш“ (тръбен кладенец)

Тръбният кладенец е с дълбочина 33,50 м. Сондирано е с диаметър Ø256 мм в интервала 0,00 – 33,50 м. Водовземното съоръжение е изградено от PVC обсадна колона и филтри с диаметър Ø200 мм в интервала 0,00 – 33,50 м. Филтрите на кладенеца са разположени в интервала 18,00 – 33,50 м. В интервала 0,00 – 1,00 м е изпълнен глинест тампонаж. Пространството между сондажа и експлоатационната колона в интервала 1,00 – 33,50 м. е запълнено със задтръбна гравийна засипка.

Устието на кладенеца се намира в специално изградена за целта метална постройка, където е поместено цялото оборудване на съоръжението.

Експлоатацията се осъществява с потопяема помпа „WILO“, модел Sub TWU4.04-0414C, с дебит $Q = 1,6$ л/сек, при напор $H = 31$ м, спусната на дълбочина 31,0 м терена.

4. Място на водовземане: Поземлен имот с идентификатор 53672.168.7, с.Ореш, област Велико Търново, община Свищов, м. БРАВА МОГИЛА, вид собств.: Частна, вид територия: Земеделска, категория 4, НТП: Овощна градина, площ 14551 кв. м, стар номер 168007;

„ТК – Джамбазов строй – Ореш“ (тръбен кладенец)

Координати WGS 1984 географски:

$N - 43^{\circ} 34' 57.178''$; $E - 25^{\circ} 16' 51.551''$


Координатна система 2005 кадастрална:

$X - 4827460.576$ м, $Y - 482310.005$ м, $Z - 216.611$ м.

5. Обект на водоснабдяване: За хранване на система за капково напояване на 60 декара овощни дръвчета на територията на ПИ с идентификатор 53672.168.7, с.Ореш, м. БРАВА МОГИЛА, община Свищов, област Велико Търново,

6. Проектни параметри на използването:

- Средноденоношен дебит: **0,7 л/сек;**
- Максимален дебит на черпене: **1,6 л/сек** в рамките на **10,5 часа дневно;**
- Годишно водно количество: **22075 м³/годишно;**
- Сезонен воден обем: **12943 м³** в периода **01.03 – 01.10 (214 дни);**
- Минимално необходимо водно количество: **12943 м³/годишно;**
- Статично водно ниво: **14,80 м**, кота СВН – **201,81 м;**



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



- Максимално допустимо експлоатационно понижение: **7,12 м** до дълбочина на водното ниво **21,92 м** от терена, определено при максимален дебит на помпата **1,6 л/сек.**

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва измерване на нивото на подземните води:
 - ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване (динамичното водно ниво);
 - в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване (статичното водно ниво).
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – *няма*;

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество;
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.


8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен, ул."Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

Заличени данни на основание
чл.4 и следващите от ОРЗД

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

