



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие  
и от държавния бюджет на Република България

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/010



Тел. 0631 / 68 101  
Факс: 0631 / 60 504  
E-mail: [obshtina@svishtov.bg](mailto:obshtina@svishtov.bg)



**ОБЩИНА СВИЩОВ**

Изх. № 26-00-1669 от 12.11.2012 г.

ДО

**ВСИЧКИ ЛИЦА, КОИТО СА ПОЛУЧИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ**

**В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ гр. Свищов”, обявена с № 00753-2012-0021 в Регистъра на обществените поръчки.**

*Уважаеми госпожи и господа,*

Във връзка с постъпили въпроси, давам следните разяснения:

ВЪПРОС №4

В Техническата спецификация към документацията за участие по Поз 39. – „Термозаварена PVC настилка с висока степен на износване”

Моля да уточните хомогенна или хетерогенна; колко мм дебелина; клас на износоустойчивост и други параметри?

РАЗЯСНЕНИЯ НА ВЪПРОС №4

Хетерогенна настилка предназначена за болнични заведения, антибактериална, антистатична, негорима, подходяща за места с висок трафик на натоварване – движение на медицинско оборудване и хора, устойчива на химикали, с дебелина на повърхностния слой минимум 0,8 мм

ВЪПРОС №5

В инвестиционния проект е предвидено изпълнение на нова асансьорна шахта за нов асансьор. В КСС има позиция Изливане на бетон в асансьор – поз. 13.

Моля да уточните да се остойностява ли кофраж и армировка за асансьорната шахта и в коя позиция да се предвиди?

РАЗЯСНЕНИЯ НА ВЪПРОС №5

В КСС към позиция 13 Изливане на бетон в асансьор – следва да се остойности кофраж и армировка за асансьорната шахта.

С уважение,

**ЕМИЛ ДИМИТРОВ:**  
ЗАМ.-КМЕТ „СФП” НА ОБЩИНА СВИЩОВ  
в качеството на Възложител, упълномощен със  
Заповед №1412-РД-01-03/09.10.2012 г.

